



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224  
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, Česká republika

# STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. STO – AO 224 – 242/2010/a

vydané v souladu § 2 a § 3 Nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády ČR č. 312/2005 Sb.,

vymezuje technické vlastnosti výrobku

**Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro  
beztlakové podzemní kanalizační systémy,  
DN 110 – DN 200, SN 8**

uváděného na trh společností

**Marotta zpracování plastů, s. r. o.**

798 57 Pěňčín 159, Česká republika

IČ: 29216711

DIČ: CZ29216711

z místa výroby

**Marotta zpracování plastů, s. r. o.**

provozovna 1 – Komorovice 56, 396 01 Humpolec, Česká republika

ve vztahu k základním požadavkům na stavby a určeným úlohám výrobku ve stavbě.

Počet stran: 6  
Počet příloh: -

Místo a datum vydání: Zlín, 12.7.2010  
Místo a datum vydání změna a): Zlín, 30.7.2013  
Platnost osvědčení do: 31.7.2016

RNDr. Radomír Čevelík  
představitel autorizované osoby



## 1. Úvod

Toto stavební technické osvědčení (dále jen „STO“) bylo vydáno autorizovanou osobou AO 224 na základě žádosti výrobce o součinnost při posouzení shody jeho stavebního výrobku podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. vzhledem k neexistenci určených norem nebo technických předpisů konkretizujících z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na tento výrobek vztahují. Vymezuje technické vlastnosti výrobku, jejich úroveň a postupy jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 NV 163 ve znění NV 312 a určuje rozsah použití výrobku ve stavbě.

## 2. Identifikace autorizované osoby

Toto stavební technické osvědčení vydává Autorizovaná osoba AO 224 Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín. Autorizace pro tento typ stavebních výrobků byla AO 224 udělena Rozhodnutím ÚNMZ č. 30/2006 ze dne 30.8.2006. Identifikační data AO 224 jsou následující:

*Institut pro testování a certifikaci, a.s.*  
*Třída Tomáše Bati 299,*  
*764 21 Zlín*  
*Česká republika*  
*IČ: 47910381*  
*DIČ: CZ47910381*  
*telefon 577 601 612, fax 577 104 855, e-mail director@itczlin.cz*

## 3. Identifikace žadatele a výrobce

### 3.1. Identifikace žadatele

Žádost o součinnost při posouzení shody podala společnost Marotta zpracování plastů, s. r. o., zabývající se výrobou stavebních výrobků. Identifikační data žadatele:

*Marotta zpracování plastů, s. r. o.*  
*798 57 Pěňčín 159*  
*Česká republika*  
*IČ: 29216711*  
*DIČ: CZ29216711*  
*telefon 582 378 720, fax 582 378 720, e-mail marotta@marotta.cz*

### 3.2. Identifikace výrobce

Výrobce posuzovaného výrobku je společnost Marotta zpracování plastů, s. r. o., 798 57 Pěňčín 159, Česká republika.



## 4. Identifikace výrobku a vymezení jeho použití ve stavbě

### 4.1. Identifikace a popis výrobku

Trubky jsou vyrobeny z neměkčeného (PVC-U). Jsou vyráběny v rozměrech DN 110, DN 125, DN 160, DN 200 a kruhové tuhosti SN 8. Trubky odpovídají normě ČSN EN 1401-1. Odchylka od normy je u trubek kruhové tuhosti SN 8, které jsou vyráběny ve standardním rozměrovém poměru SDR 41.

Trubky jsou vyráběny koextruzí (tři vrstvy, každá vrstva je homogenní, trubka jako celek je kompaktní). Trubky jsou vyráběny v provedení s hrdlem příp. bez hrdla. Trubky se spojují

